

Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 18.06.2014

Договор от 30.12.2011 № 370012

Наименование потребителя Обособленное подразделение ОАО Кропоткинское объединенное предприятие строительной индустрии

Точка поставки по договору энергоснабжения		Тип прибора учета	№ прибора учета	Наименование питающего центра	Наименование присоединения 6-10 кВ	Наименование ТП, РП	Напряжение на шинах, кВ	Макс. мощность по акту о тех. присоедин., кВт	Почасовые замеры нагрузки по точкам поставки (кВт)																								Суточное потребление, кВт*ч	Рmax по точке поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
№ 1			АО1003558			ТП-330 9.45 (РП-1.828)	6	2107,0 0	68	59	70	72	76	65	112	110	362	594	709	803	406	401	808	653	545	224	169	131	122	140	169	135	6527	6527
№ 2			АО1003759					1187,0 0																										
№ 3			АО1003163					2759,0 0																										
ИТОГО:																																		

Суточное потребление электроэнергии (Асуд.) 6527 кВт*ч

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.



Руководитель
Главный энергетик
Исполнитель/телефон
8(86438)7-63-01

Сведения о наличии батарей статистических конденсаторов (БСК)

Напряжение 6кВ и выше ниже 6 кВ	шт.	мВАр	В т.ч. работающих в автоматическом режиме		Отключено БСК
			шт.	мВАр	
	32	0,72	18	0,4	10
					0,0