

Наименование потребителя Открытое акционерное общество "Кропоткинское объединение предприятий Стройиндустрии"

Точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	Наименование питающего центра	Наименование присоединения 6-10 кВ	Наименование ТП, РП	Напряжение на шинах, кВ	Макс. мощность по акту о тех. присоедин., кВт	Почасовые замеры нагрузки по точкам поставки (кВт)																								Суммарное потребление, кВт*ч	Рmax по точке поставки			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27
№ 1		A01003558		60В	ТП-330 82 кВ 100-1 82 кВ		2107,0 0	1441	1441	180	216	162	180	108	306	489	828	998	844	739	384	936	284	864	825	504					1448	186	204	180	9730	
№ 2	EA02-RAL	01174693					1187,0 0																													
№ 3		A01003163					2759,0 0																													
ИТОГО:																																				

Суточное потребление электроэнергии (Асут.) 9730 кВт*ч

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.

генеральный директор ОАО "КОПС"
 Руководитель В.И. Курагинов
 Главный энергетик В.И. Курагин
 Исполнитель/телефон 8(861 38) 7-63-01



Сведения о наличии батарей статистических конденсаторов (БСК)

Напряжение 6кВ и выше	Количество и установленная мощность, всего:		В т.ч. работающих в автоматическом режиме		Отключено БСК
	шт.	МВАр	шт.	МВАр	
ниже 6 кВ	32	0,72	18	0,4	0,2