

Договор от 30.12.2011 № 370012

Наименование потребителя, адрес, место нахождения ОАО "Кропоткинское объединенное предприятие Стройиндустрии"

Точка поставки по договору	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего трансформатора	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжения на шинах, (кВ)	макс. Мощность по акту тех. присоединения. (кВт)	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																								среднее потребление, (кВт*ч)	Рmax по точке поставки, (кВт)	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	33	34								
	EA02- RAL	A010035 58					2107		90	96	92	79	66	81	99	101	444	446	450	925	256	##	617	619	614	##	89	168	115	119	144	78	6390	6580
№1				6	6	81	Итого:		90	96	92	79	66	81	99	101	444	446	450	925	256	##	617	619	614	##	89	168	115	119	144	78	6390	6580

Сведения о наличии батарей статических конденсаторов (БСК)

Сведения о названии, типе, статистических показателях (вспомогательная информация)	установленная мощность		режим		Отключено БСК	
	шт.	мВт	шт.	мВт	шт.	мВт
на напряжение 6 кВ и выше						
ниже 6 кВ	32	0,72	18	0,4	10	0,2


1. Суточное потребление электроэнергии 6390 кВт*ч;

2 Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) да

3. Объем аварийной брони 70 кВт;

4. Объем технологической брони 240кВт.

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.



Руководитель

Главный энергетик

Сосновский В.П.

Исполнитель/телефон 88613876301

Сосновский В.П.